

Veröffentlichungsdaten 2024

Veröffentlichungen gemäß EnWG*

§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG ¹	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG ¹
durchschnittliche Beschaffungskosten	Durchschnittsverluste je Netzebene
	Mittelspannung 1,00 %
18,656 ct./kWh	Mittel-/Niederspannung (US) 1,50 %
	Niederspannung 2,70 %

¹ Netzverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV

§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
Stromkreislänge - Kabel	Stromkreislänge - Freileitungen
Mittelspannung 56,280 km	Mittelspannung - km
Mittel-/Niederspannung (US) - km	Mittel-/Niederspannung (US) - km
Niederspannung 220,990 km	Niederspannung - km

§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
installierte Leistung	entnommene Jahresarbeit
Ortsnetz 32.320 kVA	Mittelspannung 39.061.959 kWh
Letztverbraucher 16.940 kVA	Mittel-/Niederspannung (US) 25.420.364 kWh
	Niederspannung 27.532.284 kWh

§ 23c Abs. 1 Nr. 4 u. 8 EnWG			
Anzahl Entnahmestellen	davon mit Leistungsmessung		davon sonstige Messungen
Mittelspannung	20	20	-
Mittel-/Niederspannung (US)	77	11	66
Niederspannung	8.970	26	8.944

§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG
Intelligente Messsysteme	
am Netzanschlüsse vorhandene	angeschlossene Entnahmestellen
Mittelspannung -	Mittelspannung -
Mittel-/Niederspannung (US) -	Mittel-/Niederspannung (US) -
Niederspannung 199	Niederspannung 215

§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG
Nicht durchgeführte Netzanschlüsse	§ 14a Abs. 1 Satz 1 EnWG
Netzanschlussbegehren > 3 Monate nicht durchgeführt	- abgeschlossene Vereinbarungen -
Netzanschlussbegehren > 6 Monate nicht durchgeführt	-

Veröffentlichungsdaten 2024

Veröffentlichungen gemäß EnWG*

§ 23c Abs. 1 Nr. 6 - 7 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
versorgte Fläche	Einwohnerzahl
7,7 km ²	Stand: 31.12.2024
geografische Fläche	Anzahl
24,14 km ²	15.451

§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG
Grundzuständiger Messstellenbetreiber	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen
Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH	Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH
	Lohstücker Weg 10 - 12 , 24576 Bad Bramstedt
	T 04192 20131-0 E-Mail Netznutzung@badbramstedtnetz.de

§ 23 Abs. 3 Nr. 1 EnWG	§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG
Jahreshöchstlast	Summe der Netzverluste
Mittelspannung	Mittelspannung
7.587 kW	394.565 kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	Mittel-/Niederspannung (US)
5.679 kW	387.112 kWh
Niederspannung	Niederspannung
5.509 kW	763.698 kWh

§ 23 Abs. 3 Nr. 5 EnWG	§ 23 Abs. 3 Nr. 5 EnWG
Höchstentnahmelast	Bezug aus vorgelagerter Netzebene
Mittelspannung	Mittelspannung
6.977 kW	28.581.235 kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	Mittel-/Niederspannung (US)
5.833 kW	25.807.474 kWh
Niederspannung	Niederspannung
5.470 kW	23.787.779 kWh

§ 23 Abs. 3 Nr. 6 EnWG	§ 23 Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Summe Einspeisungen	Summe Rückspeisungen
Mittelspannung	Mittelspannung
10.875.289 kW	- kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	Mittel-/Niederspannung (US)
- kW	- kWh
Niederspannung	Niederspannung
4.508.205 kW	- kWh

§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG	§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG
Netzverluste	Differenzbilanzierung
je Netz- und Umspannebenen	
1.545.375 kW	-1 kWh

*Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Internet www.badbramstedtnetz.de

Kontakt
 Telefon 0 41 92 2 01 31-0
 E-Mail Netznutzung@badbramstedtnetz.de

Stadtwerke Bad Bramstedt NETZ GmbH
 Lohstücker Weg 10 - 12
 24576 Bad Bramstedt