

Veröffentlichungsdaten



Geschäftsjahr 2022*

Veröffentlichungen gemäß EnWG

§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG ¹	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG ¹
durchschnittliche Beschaffungskosten	Durchschnittsverluste je Netzebene
	Mittelspannung 0,79 %
ct./kWh	Mittel-/Niederspannung (US) 1,18 %
	Niederspannung 2,50 %

¹ Netzverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV

§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
Stromkreislänge - Kabel	Stromkreislänge - Freileitungen
Mittelspannung 55,65 km	Mittelspannung - km
Mittel-/Niederspannung (US) - km	Mittel-/Niederspannung (US) - km
Niederspannung 219,55 km	Niederspannung - km

§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
installierte Leistung	entnommene Jahresarbeit
Ortsnetz 32.870 kVA	Mittelspannung 47.441.353 kWh
Letztverbraucher 16.940 kVA	Mittel-/Niederspannung (US) 27.784.433 kWh
	Niederspannung 29.122.423 kWh

§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
Anzahl Entnahmestellen	Einwohnerzahl
Mittelspannung 18 Stück	Stand: 31.12.2022
Mittel-/Niederspannung (US) 77 Stück	15.149 Stück
Niederspannung 8623 Stück	

§ 23c Abs. 1 Nr. 6 - 7 EnWG	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG
versorgte Fläche	Anzahl Entnahmestellen
7,7 km²	mit registrierender Leistungsmessung (RLM) 54 Stück
geografische Fläche	sonstige Entnahmestellen (SLP) 8.664 Stück
24,14 km²	

§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG
Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Stadtwerke Bad Bramstedt Netz GmbH

§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen
Netznutzung@badbramstedtnetz.de

* Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Veröffentlichungsdaten



Geschäftsjahr 2022*

Veröffentlichungen gemäß EnWG

§ 23 Abs. 3 Nr. 1 EnWG			§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG		
Jahreshöchstlast			Summe der Netzverluste		
Mittelspannung	8.715	kW	Mittelspannung	376.813	kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	5.774	kW	Mittel-/Niederspannung (US)	331.910	kWh
Niederspannung	5.652	kW	Niederspannung	747.627	kWh
§ 23 Abs. 3 Nr. 5 EnWG			§ 23 Abs. 3 Nr. 5 EnWG		
Höchstentnahmelast			Bezug aus vorgelagerter Netzebene		
Mittelspannung	8.063	kW	Mittelspannung	36.196.096	kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	5.891	kW	Mittel-/Niederspannung (US)	28.116.343	kWh
Niederspannung	5.599	kW	Niederspannung	26.121.204	kWh
§ 23 Abs. 3 Nr. 6 EnWG			§ 23 Abs. 3 Nr. 6 EnWG		
Summe Einspeisungen			Summe Rückspeisungen		
Mittelspannung	11.622.070	kW	Mittelspannung	-	kWh
Mittel-/Niederspannung (US)	-	kW	Mittel-/Niederspannung (US)	-	kWh
Niederspannung	3.748.846	kW	Niederspannung	-	kWh
§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG			§ 23 Abs. 3 Nr. 2 EnWG		
Netzverluste			Differenzbilanzierung		
je Netz- und Umspannebenen	1.456.350	kW	-	1	kWh

* Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Stadtwerke Bad Bramstedt NETZ GmbH
Lohstücker Weg 10 - 12
24576 Bad Bramstedt

eMail Netznutzung@badbramstedtnetz.de
Internet www.badbramstedtnetz.de

Telefon 0 41 92 2 01 31-0
Telefax 0 41 92 2 01 31-26